HAMILTON

FOSFA INTERNATIONAL Gafta APPROVED ANALYST ilac-MRA PCA POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI BADANIA

AB 079

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 114461/23/POZ

Zleceniodawca **ZAKŁAD WODOCIĄGÓW KANALIZACJI I USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.** MŁYŃSKA 37 66-200 ŚWIEBODZIN	Próbka (wg deklaracji Zleceniodawcy) Opis próbki: WODA DO SPOŻYCIA

Data przyjęcia próbki	**03.03.2023**	Stan próbki: bez zastrzeżeń
Data rozpoczęcia badań	**03.03.2023**	
Data zakończenia badań	**07.03.2023**	Próbka pobrana przez pracownika J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.
Data utworzenia sprawozdania	**07.03.2023**	

Informacje dotyczące pobierania próbek:

Metoda* PN-EN ISO 19458:2007

Protokół poboru próbek nr: 5/POZ/WS/03/03/2023

Data poboru: 03.03.2023

Punkt poboru, miejsce poboru: Stacja Uzdatniania Wody w Rzeczycy,

Imię i nazwisko: Waldemar Sobczak

Rodzaj badania Metoda	Jednostka	Wynik	Kryterium	Stwierdzenie zgodności
* Liczba bakterii z grupy coli w 100 ml [2) 4)] PN-EN ISO 9308-1:2014-12; PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04	jtk/100 ml	0	0	Zgodny
* Liczba Escherichia coli w 100 ml [2) 4)] PN-EN ISO 9308-1:2014-12; PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04	jtk/100 ml	0	0	Zgodny
* Liczba enterokoków kałowych w 100 ml [2) 4)] PN-EN ISO 7899-2:2004	jtk/100 ml	0	0	Zgodny
* Temperatura [1) 3)] PN-77/C-04584 (norma wycofana bez zastąpienia)	°C	9,7 ± 0,5	-	-

1) Norma wycofana bez zastąpienia, wyniki mogą być wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie

2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

3) Badanie wykonywane w miejscu pobrania próbek.

4) Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu (decyzja nr HK-WPS.9011.3.46.2022 z dnia 13.06.2022 r.).

Autoryzował:
Damian Walasek, Koordynator Regionu, Sekcja Poboru Próbek
Natalia Piotrowska, Specjalista ds. Analiz, Pracownia Mikrobiologii
Sylwia Robakowska, Specjalista ds. Analiz, Pracownia Mikrobiologii

Sprawozdanie z badań opatrzono certyfikowaną pieczęcią elektroniczną J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.

Adres laboratorium:
Rzemieślnicza 9, 62-081 Przeźmierowo

ZWK i UK Świebodzin
07. 03. 2023
851 SW
L.dz. (podpis)

J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o.
LABORATORIUM BADAWCZE
ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00