HAMILTON

FOSFA INTERNATIONAL

Gafta APPROVED ANALYST

ilac-MRA

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA

AB 079

ZWIK Świebodzin
17. 08. 2023
2851 L.dz. (podpis)

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 415086/23/POZ

Zleceniodawca **ZAKŁAD WODOCIĄGÓW KANALIZACJI I USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.** MŁYŃSKA 37 66-200 ŚWIEBODZIN	Próbka (wg deklaracji Zleceniodawcy) Opis próbki: WODA DO SPOŻYCIA Stacji Uzdatniania Wody w Lubogórze

Data przyjęcia próbki	**03.08.2023**	Stan próbki: bez zastrzeżeń
Data rozpoczęcia badań	**03.08.2023**	
Data zakończenia badań	**17.08.2023**	Próbka pobrana przez pracownika J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.
Data utworzenia sprawozdania	**17.08.2023**	

formacje dotyczące pobierania próbek:

Metoda* PN-EN ISO 19458:2007, PN-ISO 5667-5:2017-10

Protokół poboru próbek nr: 3/POZ/WS/03/08/2023

Data poboru: 03.08.2023

Punkt poboru, miejsce poboru: Lubogóra, 66-200 Świebodzin

Imię i nazwisko: Waldemar Sobczak

Rodzaj badania **Metoda**	**Jednostka**	**Wynik**	**Kryterium**	**Stwierdzenie zgodności**
* Zawartość pierwiastków [1) 4)] PN-EN ISO 17294-2:2016				
Żelazo (Fe)	µg/l	122 ± 17	≤ 200	Zgodny
* Mętność [1) 2) 4)] PN-EN ISO 7027-1:2016-09	NTU	0,69 ± 0,22	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0	-
emperatura [3) 5)] N-77/C-04584 (norma wycofana bez zastąpienia)	°C	11,2 ± 0,6	-	-

1) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

2) Wartości progowe niezdefiniowane.

3) Badanie wykonywane w miejscu pobrania próbek.

4) Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni (decyzja nr 5/2022/NS.9040.2.2022 z dn. 30.12.2022 r.).

5) Norma wycofana bez zastąpienia. Wyniki mogą być wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie.

Autoryzował:
Damian Walasek, Koordynator Regionu, Sekcja Poboru Próbek
Patrycja Galera, Starszy Specjalista ds. Analiz, Pracownia Spektrometrii
Rafał Ciecholewski, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Analiz Środowiska

Sprawozdanie z badań opatrzono certyfikowaną pieczęcią elektroniczną J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.
Adres laboratorium:

J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o.
LABORATORIUM BADAWCZE
ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00